



Nomor : 070/CAP/IRL-OJK/VI/2017
Lampiran : -
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Jakarta, 12 Juni 2017

Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Bidang Usaha : Petrokimia
Telepon : (62-21) 530 7950
Faksimili : (62-21) 530 8930
Alamat e-mail : investor-relations@capcx.com

1.	Tanggal kejadian	10 Juni 2017 / 10 June 2017
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi atau Fakta Material lainnya / <i>Information or Other Material Facts</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Sebuah insiden kebakaran minor terjadi pada pipa masuknya bahan baku Naphtha ke salah satu unit <i>furnace</i> Chandra Asri Petrochemical di Cilegon pada hari Sabtu, 10 Juni 2017 pukul 4.45 sore WIB yang berhasil ditangani oleh pemadam kebakaran internal Perseroan. Kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa baik karyawan maupun kontraktor kecuali satu karyawan yang mengalami luka bakar ringan.</p> <p>Penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan dan operasi pabrik tetap berjalan pada tingkat yang rendah selama insiden. Naphtha Cracker akan kembali beroperasi pada tingkat operasi sekitar 90% dalam waktu 1 minggu. Diperkirakan akan membutuhkan waktu satu bulan untuk perbaikan dan kembali akan beroperasi pada tingkat operasi maksimum.</p> <p>Perseroan telah mengambil langkah cepat untuk mengatasi insiden tersebut dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, sejalan dengan komitmen Perseroan yang menempatkan keamanan dan keselamatan sebagai prioritas utama dalam operasional pabrik.</p>

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
T 62(021) 530 7950 F 62(021) 530 8930
www.chandra-asri.com





		<p><i>A minor fire incident occurred at Naphtha feed line to one of Chandra Asri Petrochemical's furnace unit in Cilegon on Saturday, June 10, 2017 at 4.45pm which was successfully contained by internal fire fighters. All employees and contractors are safe except for one employee who suffered minor burns.</i></p> <p><i>The cause of fire is still under investigation and plant operations was managed to run at lower rate during incident. Naphtha Cracker will resume approximately 90% operating rates within 1 week. Expect one month to repair, thereafter resume to maximum operating rate.</i></p> <p><i>The Company has taken immediate measures to address the incident and coordinated with a number of relevant parties and regulatory bodies in line with the Company's top priority and commitment on safety and security in plant operations.</i></p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	-
5.	Keterangan lain-lain	-

Hormat kami,
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Suryandi
Direktur

Tembusan:

1. **Ibu Djustini Septiana** – Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil OJK
2. **Bapak Tito Sulistio** – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
T 62(021) 530 7950 F 62(021) 530 8930
www.chandra-asri.com

